



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ лицей №1  
г. Комсомольска-на-Амуре  
Р.Ю. Коваль  
« 20 » 10 20 23 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение.
- 1.2. Адрес объекта 681032, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5745,7 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24 312,8 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1976 последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 1 декабря 2023 г., капитального июль 2025г

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1  
(МБОУ лицей №1)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681032, г. Комсомольск-на- Амуре  
ул. Пирогова, д. 21
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)  
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление Образованием  
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 681000, г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, д. 15

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования ; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 715 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут движения от автобусной остановки «Горно-металлургический техникум» маршруты №№ 9,18,1,2,3,20, пешеходный переход через улицу

Вокзальная, далее по проулку вдоль ограждения учреждения до здания

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет высокий бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет устройство пандусов

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п		Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ, ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г О С У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В(К,О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД(К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В(К,О,С,Г,У)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** Объект доступен частично всем. Территория, прилегающая к зданию - ДЧ-В (Маршрут движения обозначен, асфальтовое покрытие местами деформировано, с трещинами и выбоинами. Маршрут движения обозначен, асфальтовое покрытие местами деформировано, с трещинами и выбоинами. Уклон съезда с тротуара не соответствует требованиям.) Предоставление услуги возможно с помощью сотрудников. Вход в здание ДЧ-И для (Г,О, С, У) (Наружные лестница не имеет поручней с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам, отсутствует пандус . Нет разделительных поручней. Ширина проступей равна 0,45 м. Высота подступенка равна 0,21.) Предоставление услуги возможно с помощью сотрудников. Путь движения внутри здания ДЧ-И (Г О С У) (Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей отсутствует. Высота порога не соответствует требованиям). Предоставление услуги возможно с помощью сотрудников. Зона целевого назначения здания ДЧ-В. Санитарно-гигиенические помещения временно недоступны колясочникам. Система информации и связи (на всех зонах) отсутствует. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) обозначен, требует ремонта асфальтового покрытия. Объект доступен условно инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственно отсталым, глухим (ДУ) Временно недоступен для колясочников (ВДН).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2028 гг  
в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - объект доступен частично для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (*дата*)  
http://www.zhit-vmeste.ru/  
(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» сентября 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: от «30» сентября 2023 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:  
И.О. Директора МБОУ лица №1

Коваль Р.Ю.

  
(Подпись)

Комиссия по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Председатель комиссии, И.О директора МБОУ лицей №1

Коваль Р.Ю.

  
(Подпись)

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХР МБОУ лицей №1

Ирхина О.Л


  
(Подпись)

Преподаватель- организатор ОБЖ МБОУ лицей №1

Пинкусевиц Р.А.

  
(Подпись)


Начальник Управления образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре  
Кускова Л.А..



(Подпись)

Главный специалист Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре

Рожкова А.Ф.

  
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» города Комсомольска-на-Амуре



(Подпись)

Полей О.А.


Председатель общественной организации Городского общества «Слепых» города Комсомольска-на-Амуре

Лещук В.Н.

  
(Подпись)

Председатель Комсомольского-на-Амуре местного отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих»

Соловьева Л.А.

  
(Подпись)

Председатель МО ВОРДИ

Кудряшова А.А..

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директор МБОУ лицей №1

Р.Ю. Коваль

2023 г.



## ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

### МБОУ лицей №1

Доступность элементов	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов			
				
<i>Территория прилегающая к зданию (участок)</i>	Доступно частично	Доступно частично	Доступно частично	Доступно частично
<i>Вход (выходы) в здание</i>	Временно не доступно	Доступно частично	Доступно частично	Доступно частично
<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	Временно не доступно	Доступно частично	Доступно частично	Доступно частично
<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения)</i>	Доступно частично	Доступно частично	Доступно частично	Доступно частично
<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	Временно не доступно	Временно не доступно	Временно не доступно	Временно не доступно
<i>Система информации и связи (на всех зонах)</i>	Временно не доступно	Временно не доступно	Временно не доступно	Временно не доступно
<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>	Доступно частично	Доступно частично	Доступно частично	Доступно частично

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 229723484149701461558283897186772312471353484472

Владелец Соколова Вера Юрьевна

Действителен с 03.12.2024 по 03.12.2025